



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
SGS İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
SGS İSTANBUL ANALYSIS LABORATORY)
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

Rapor No (Report No) : 42119489 Tarih (Date) : 04.06.2021

Analiz Amacı (Reason of Analysis) : ÖZEL İSTEK (PRIVATE REQUEST)

Numuneyi Gönderen / Adres (Sample sent by / Address) : FİLKİM FİLTRE VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş./İSTANBUL

Numune Alma Tutanağının Tarihi / Sayısı (Date and Number of Sampling Protocol) : - / -

Numunenin (Sample's)

Cinsi (Type) : ORTAM HAVASI (ENVIRONMENT) (UGMA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI)

Miktarı/Adedi (Amount/Pieces) : 1 adet

Ambalajı (Package) : Steril Petri (Sterile petri plate)

Seri No / Parti No / Mühür No (Serial No / Lot No / Seal No) : - / - / -

Üretici-Firma Adı / Kodu (Producer-Firm Name / Code) : - / -

Marka (Brand) : -

Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Production and Expire Date) : - / -

Alındığı Yer ve Tarih (Location and Date of Sampling) : SOĞUK HAVA DEPOSU / 27.05.2021

Numuneyi Alan (Sample taken by) : -

Numune Kod Numarası (Sample Code Number) : UGMA ÇALIŞMADAN ÖNCE/NUMUNE ALIM SAATI:12:03

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Beginning and End of Analysis) : 28.05.2021 / 01.06.2021

Laboratuvara Geliş Şekli ve Tarihi (Delivery of sample / Date of receipt) : Elden (Hand Delivery) / 27.05.2021 19:31

Yapılan Analizler (Analyses)	Sonuç/Ölçüm Belirsizliği (Result/Uncertainty)	Ölçüm Limiti (LOQ)	Birim (Unit)	Geri Kazanım (Recovery)	Analiz Metodu (Analyses Method)
Aerobik Koloni Sayımı (Aerobic Colony Count)	1.1x10 ⁷		kob/1000cm ³ (ctu/1000cm ³)		FDA BAM, Chapter 3

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.
E-İmzalı belge doğrulama linki: <https://trtlms.sgs.com/EImza/EImzaKontrol.aspx?Q=d39978f5-85f1-4613-8b7b-ccb0f43a42ba40>
Bu doküman, e-ka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayımlanmıştır. Takibe istinaden veya www.sgs.com/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşabilirsiniz. Elektronik formatlı dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İhtisari Kayıt ve Şartlara tabi olarak www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document adresinden görüntülenebilir. Yokluğunda, tasarruflar ve ilgili dokümanlar için gerekli değişiklikler yapılmış ve onaylanmıştır. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgilerin Şirketin müdahale anındaki ve varsa Müşterinin talimatlarının sınırları dahilindeki bulgularını yazılıtağı koşullarda bilgilendirilmiştir. Şirketin tek sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafından, işlem dokümanları arasındaki kendi haklarını ve sorumluluklarını ifa etmelerine ilişkin bir işlemden ibare etmemektedir. Bu doküman, Şirketin önceden temin ettiği bilgiyi etkilemez ve değiştirmez. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yasa dışı olup, bunu yapanlar, kanunun izin verdiği ölçüde kovuşturulmaya tabi olacaktır. Aksi belirtilmedikçe bu raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atıfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. İş İstanbul Plaza E Giriş Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 34209 Bağcılar Güneşli İstanbul / TÜRKİYE | 0212 368 40 00 | 0212 296 47 8284 www.sgs.com.tr

SGS



T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
SGS İSTANBUL ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
(TURKISH REPUBLIC MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
SGS İSTANBUL ANALYSIS LABORATORY)
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
(ANALYSIS REPORT)

Rapor No (Report No) : 42119491

Tarih (Date) : 04.06.2021

Analiz Amacı (Reason of Analysis)

ÖZEL İSTEK (PRIVATE REQUEST)

Numuneyi Gönderen / Adres (Sample sent by / Address)

FİLKİM FİLTRE VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş./İSTANBUL

Numune Alma Tutanağının Tarihi / Sayısı

- / -

(Date and Number of Sampling Protocol)

Numunenin (Sample's)

Cinsi (Type)

ORTAM HAVASI (ENVIRONMENT) (UGMA FİLTRELİ HAVA TEMİZLEME CİHAZI)

Miktarı/Adedi (Amount/Pieces)

1 adet

Ambalajı (Package)

Steril Petri (Sterile petri plate)

Seri No / Parti No / Mühür No (Serial No / Lot No / Seal No)

- / - / -

Üretici-Firma Adı / Kodu (Producer-Firm Name / Code)

- / -

Marka (Brand)

-

Üretim ve Son Kullanma Tarihi (Production and Expire Date)

- / -

Alındığı Yer ve Tarih (Location and Date of Sampling)

SOĞUK HAVA DEPOSU / 27.05.2021

Numuneyi Alan (Sample taken by)

-

Numune Kod Numarası (Sample Code Number)

UGMA ÇALIŞTIKTAN 1 SAAT SONRA/NUMUNE ALIM SAATI:13:10

Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi (Date of Beginning and End of Analysis)

28.05.2021 / 01.06.2021

Laboratuvara Geliş Şekli ve Tarihi (Delivery of sample / Date of receipt)

Elden (Hand Delivery) / 27.05.2021 19:33

Yapılan Analizler

Sonuç/Ölçüm Belirsizliği

Ölçüm

Birim

Geri

Analiz Metodu

(Analyses)

(Result/Uncertainty)

(LOQ)

(Unit)

(Recovery)

(Analyses Method)

Aerobik Koloni Sayımı (Aerobic Colony Count)

Tespit Edilemedi (Not Detected)

kob/1000cm3

(cfu/1000cm3)

FDA BAM, Chapter 3

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği elektronik imza ile imzalanmıştır.

E-İmza belge doğrulama linki: <https://tvlms.sgs.com/EImza/EImzaKontrol.aspx?ID=652e29bf-254b-44a7-9ea6-8ddb10070e440>

Bu doküman, arka sayfasında yazılı Genel Kayıt ve Şartlara tabi olarak Şirket tarafından yayınlanmıştır. Talebe istinaden veya www.sgs.com/terms_and_conditions.htm adresinden bu dokümana ulaşılabilecek elektronik formatta dokümanlar için, Elektronik Dokümanlara İlgili Kayıt ve Şartlara tabi olarak www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-and-conditions adresinden görülebilir. Yükümlülüğün, tazminat ve ilgili dokümanda belirtilen diğer şartlar senifandınmazına dikkat çekilmiştir. Bu dokümanın sahibi, işbu belgedeki bilgileri Şirketin müşteriye sunduğu ve ya da Müşterinin talimatlarına sırtlanabilen bilgileri, yanlışlığı konusunda Şirketin hiçbir sorumluluğu, Müşterisine karşı olup, bu doküman tarafları, işlem dokümanları arasındaki haklarını ve sorumluluklarını ita etmelerine ilişkin bir sözleşme imzalamışlardır. Bu doküman, Şirketin müşteriden talep ettiği bilgi amaçlı olarak oluşturulmuştur. Bu dokümanın içeriği veya görünümüne dair yetkisiz bir değişiklik, sahtekarlık veya tahrifat yapıldığı olup, bunu yapanlar, kurumun izin verdiği azami ölçüde kovuşturulmaya tabi olabilir. Aksi belirtilmedik müddetinde, bu test raporunda belirtilen sonuçlar sadece test edilen numunelere atfta bulunmakta olup, bu tür numuneler sadece 15 gün muhafaza edilmektedir.

SGS Supervise Gözleme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

İş İstanbul Plaza E Girişi Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 34209 Bağcılar Güneşli İstanbul / TÜRKİYE | 0212 368 40 00 | 0212 296 47 82/83 | www.sgs.com.tr

Member of the SGS Group (SGS SA)

CTSL-F-5.10-2 Rev.8

1/2

